


和 平 县 用 户 水 龙 头 水 质 监 测 信 息 公 开 表（ 2022 年 第 4 季 度 ）



序 号	监测点 地址	供水 单位	采样 单位	检测 单位	检测 时间	监 测 指 标	检测结果评价	不达标指标 的检测值	健康安全提示及 安全饮水建议
1	和平县天平自来水供水公司水厂（雅水村）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
2	龙湖学校（福东社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
3	福和高级中学（河东社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
4	聚隆花园（河西社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
5	华强中学（福和社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
6	实验初级中学（福和社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
7	阳明一小 (西城社区)	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/
8	职业技术学校(翠竹社区)	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。	经检测,结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
9	阳明镇府（东城社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
10	南堤居委会（南堤社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
11	东山居委会（东山社区）	和平县天平供水有限公司	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月22日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
12	上陵镇人民政府	上陵镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月16日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
13	下车中学	下车镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月16日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
14	长塘镇人民政府	长塘镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月16日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
15	优胜镇人民政府	优胜镇街镇饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月16日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
16	贝墩镇人民政府	贝墩镇（街镇、贝溪、强新）联片饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月17日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
17	古寨镇人民政府	古寨镇（街镇、丰和村）联片饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月17日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
18	彭寨镇街镇	彭寨镇街镇居委会饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月17日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
19	林寨镇街 镇	林寨镇街 镇联片饮 水供水安 全工程	和平县疾 病预防控 制中心	和平县疾 病预防控 制中心	2022 年 11 月 14 日	1. 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006）所规定的水质常 规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所 检指标均达标。	/	/
20	东水镇街 道居委会	东水镇街 镇饮水安 全工程	和平县疾 病预防控 制中心	和平县疾 病预防控 制中心	2022 年 11 月 14 日	1. 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006）所规定的水质常 规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所 检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
21	礼士镇人民政府	礼士镇街镇饮用水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月14日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
22	公白镇人民政府	公白镇街镇饮用水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月14日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
23	热水镇人民政府	热水镇九连居委会饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月15日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
24	洵源镇人民政府	洵源镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月15日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
25	合水镇人民政府	合水镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月15日	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
26	青州中学	青州镇农村饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月15日	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康安全提示及安全饮水建议
27	大坝镇街镇	大坝镇街镇饮水安全工程	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	2022年11月18日	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 2. 氨氮指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行
2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749--2006）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格