



检测报告

样品名称: 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)

委托单位: 和平县天平供水有限公司

委托单位地址: 和平县阳明镇滨河东路廖芬家园2号商铺

报告日期: 2024-08-18

检测类别: 委托检测



一、基本信息

委托单位: 和平县天平供水有限公司

样品来源: 委托采样

采样人员: 何建广, 蔡永强

样品数量: 1 份

样品类型: 出厂水

样品性状: 无色透明液体

采样日期: 2024-08-08

完成日期: 2024-08-18

检测项目: 具体见检测结果

检测人员: 何建广、刘淑艺、叶素君、张宇文、林意、殷俊添、石叹叹、翟嘉华、许姗姗、谢莎莎、钟宇成、陈婉、饶宇凯、黄锴

检测结果评价:

应委托方要求, 用《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 进行评价。

和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水) 所检项目检测结果符合标准要求。

备注: 根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 的规定, 表 1、表 2 水质项目中水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:

1. 采用液氯、次氯酸钙时, 6 个项目无需检测, 具体如下: 溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯。
2. 采用氯胺时, 6 个项目无需检测, 具体如下: 溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、臭氧、二氧化氯。
3. 采用次氯酸钠时, 5 个项目无需检测, 具体如下: 溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯。
4. 采用臭氧时, 12 个项目无需检测, 具体如下: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、二氧化氯。
5. 采用二氧化氯时, 12 个项目无需检测, 具体如下: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧。
6. 采用二氧化氯与氯混合物消毒剂发生器时, 3 个项目无需检测, 具体如下: 溴酸盐、总氯、臭氧。
7. 当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯和游离氯两项指标有一项指标满足余量要求就可以判定合格。

二、检测结果

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
1	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法(现场检测) GB/T 5750.11-2023	mg/L	0.005	0.3~2	0.30	合格
2	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》 8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 GB/T 5750.11-2023	mg/L	0.01	0.1~0.8	0.15	合格
3	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	无量纲	准确到 0.01	6.5~8.5	7.24	合格
4	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	0	无异臭、异味	无	合格
5	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	度	5	≤15	<5	合格
6	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	NTU	0.10	≤1	0.56	合格
7	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/	无	无	合格
8	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023	mg/L	5	≤1000	42	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
9	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 4.1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	CFU/mL	未检出	≤100	未检出	合格
10	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 5.2 滤膜法 GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	未检出	不应检出	未检出	合格
11	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 7.2 滤膜法 GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	未检出	不应检出	未检出	合格
12	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 9.1 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2023	个/10L	未检出	<1	未检出	合格
13	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 8.1 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2023	个/10L	未检出	<1	未检出	合格
14	挥发酚类(以苯酚计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》12.3 连续流动法 GB/T 5750.4-2023	mg/L	0.0018	≤0.002	<0.0018	合格
15	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》13.4 连续流动法 GB/T 5750.4-2023	mg/L	0.050	≤0.3	<0.050	合格
16	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》7.4 连续流动法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.0016	≤0.05	<0.0016	合格
17	微囊藻毒素-LR	《水中微囊藻毒素的测定》 间接竞争酶联免疫吸附法 GB/T 20466-2006	mg/L	0.0001	≤0.001	<0.1	合格
18	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》29.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0010	≤1.0	0.0041	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
19	铁	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》5.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0009	≤0.3	0.0018	合格
20	锰	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》6.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00006	≤0.1	0.00280	合格
21	铜	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》7.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00009	≤1.0	0.00064	合格
22	锌	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》8.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0009	≤1.0	0.0010	合格
23	镉	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00006	≤0.005	<0.00006	合格
24	铅	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00007	≤0.01	<0.00007	合格
25	银	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》15.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00009	≤0.05	<0.00009	合格
26	镍	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》18.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0001	≤0.02	0.0001	合格
27	钠	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》25.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0200	≤200	1.96	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
28	钡	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》19.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0003	≤0.7	0.0124	合格
29	钼	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》16.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00006	≤0.07	0.00106	合格
30	铍	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》23.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00003	≤0.002	<0.00003	合格
31	铊	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》24.2 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00001	≤0.0001	<0.00001	合格
32	砷	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》9.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00009	≤0.01	0.00062	合格
33	硒	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》10.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0001	≤0.01	<0.0001	合格
34	锑	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》22.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00007	≤0.005	0.00019	合格
35	铝	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.0012	≤0.2	<0.0012	合格
36	汞	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》11.1 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.00005	≤0.001	<0.00005	合格
37	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	mg/L	0.004	≤0.05	<0.004	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
38	氟化物	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》6.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.024	≤1.0	0.118	合格
39	氯化物	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》5.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.028	≤250	3.50	合格
40	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》8.3离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.016	≤10	0.435	合格
41	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》4.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.072	≤250	3.59	合格
42	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标》20.2离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	mg/L	0.0024	≤0.7	0.118	合格
43	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标》21.2离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	mg/L	0.0050	≤0.7	0.215	合格
44	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标》15.2离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	mg/L	0.0037	≤0.05	<0.0037	合格
45	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标》16.2离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	mg/L	0.0044	≤0.1	<0.0044	合格
46	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》21.2离子色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.15	≤0.7	<0.15	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值 240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	是否合格
47	总硬度(以CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	mg/L	1.0	≤450	20.0	合格
48	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法第13部分:放射性指标》4.1 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	Bq/L	0.02	≤0.5	<0.02	合格
49	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法第13部分:放射性指标》5.1 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	Bq/L	0.03	≤1	0.05	合格
50	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00003	≤0.06	<0.00003	合格
51	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00021	≤0.002	<0.00021	合格
52	苯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00004	≤0.01	<0.00004	合格
53	甲苯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00011	≤0.7	<0.00011	合格
54	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》20.1 气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00006	≤0.0004	<0.00006	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测 质量浓度	《生活饮 用水卫生 标准》 (GB 5749- 2022)	样品编号/采样 名称/检测值	是否 合格
						240808024 和平县天平供水 有限公司雅水水 厂(出厂水)	
55	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录A(资料性)吹扫捕集气相 色谱质谱法测定挥发性有机 物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00005	≤0.02	<0.00005	合格
56	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录B(资料性)固相萃取气 相色谱质谱法测定半挥发性 有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00012	≤0.01	<0.00012	合格
57	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录B(资料性)固相萃取气 相色谱质谱法测定半挥发性 有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00015	≤0.0004	<0.00015	合格
58	邻苯二甲酸二 (2-乙基己 基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录B(资料性)固相萃取气 相色谱质谱法测定半挥发性 有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00005	≤0.008	<0.00005	合格
59	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录A(资料性)吹扫捕集气相 色谱质谱法测定挥发性有机 物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00017	≤0.001	<0.00017	合格
60	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录A(资料性)吹扫捕集气相 色谱质谱法测定挥发性有机 物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00004	≤0.02	<0.00004	合格
61	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录A(资料性)吹扫捕集气相 色谱质谱法测定挥发性有机 物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00008	≤0.06	<0.00008	合格
62	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附 录A(资料性)吹扫捕集气相 色谱质谱法测定挥发性有机 物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00005	≤0.1	<0.00005	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值 240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	是否合格
63	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00012	≤0.1	<0.00012	合格
64	三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2023	/	0.002	≤1	<0.002	合格
65	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00019	≤0.02	<0.00019	合格
66	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00014	≤0.04	<0.00014	合格
67	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00003	≤0.02	<0.00003	合格
68	氯苯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00004	≤0.3	<0.00004	合格
69	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00011	≤0.0006	<0.00011	合格
70	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录B(资料性)固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00013	≤0.001	<0.00013	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
71	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00012	≤0.03	<0.00012	合格
72	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00006	≤0.03	<0.00006	合格
73	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00003	≤0.3	<0.00003	合格
74	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00015	≤0.5	<0.00015	合格
75	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》9.17 2,4,6-三氯酚 CJ/T141-2018	mg/L	0.00054	≤0.2	<0.00054	合格
76	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》14.1 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.00101	≤0.02	<0.00101	合格
77	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》13.2 气相色谱法 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00005	≤0.0005	<0.00005	合格
78	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》7.13 五氯酚 CJ/T141-2018	mg/L	0.00027	≤0.009	<0.00027	合格
79	苯并[a]芘	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》12.1 高效液相色谱法 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.0000014	≤0.00001	<1.4×10 ⁻⁶	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
80	2,4-滴	《水质 灭草松、莠去津和2,4-滴的测定固相萃取-高效液相色谱法》DB44/T 1153-2013	mg/L	0.0024	≤0.03	<0.0024	合格
81	莠去津	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》20.1 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.0005	≤0.002	<0.0005	合格
82	呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》18.1 高压液相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.000125	≤0.007	<0.000125	合格
83	灭草松	《水质 灭草松、莠去津和2,4-滴的测定固相萃取-高效液相色谱法》DB44/T 1153-2013	mg/L	0.0020	≤0.3	<0.0020	合格
84	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》17.1 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.00005	≤0.001	<0.00005	合格
85	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》10.1 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.0001	≤0.25	<0.0001	合格
86	乐果	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》11.1 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.0001	≤0.006	<0.0001	合格
87	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》19.1 液液萃取气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.002	≤0.03	<0.002	合格
88	土臭素	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.0000038	≤0.00001	<0.0000038	合格

序号	检测项目	检测方法	计量单位	最低检测质量浓度	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	样品编号/采样名称/检测值	是否合格
						240808024 和平县天平供水有限公司雅水水厂(出厂水)	
89	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》77顶空固相微萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.0000022	≤0.00001	<0.0000022	合格
90	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法第7部分:有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	mg/L	0.05	≤3	0.52	合格
91	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.02	≤0.5	<0.02	合格
92	1,2-二氯乙烯 (总量)	《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》附录A(资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物 GB/T 5750.8-2023	mg/L	0.00009	≤0.05	<0.00009	合格
93	乙草胺	《生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标》41.1 气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	mg/L	0.00002	≤0.02	<0.00002	合格
94	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标》14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T 5750.5-2023	mg/L	0.005	≤0.07	<0.005	合格

报告结束。